

ANÁLISE TÉCNICA

SOLICITANTE: GERENCIA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de Tubos de Drenagem PEAD.

I – DOS FATOS

A Gerência de Licitação deste município solicitou análise técnica deste Departamento com relação ao Recurso Administrativo interposto pela empresa TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA inscrita no CNPJ: 11.069.316/0001-56 e contrarrazões da empresa KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA inscrita no CNPJ: 26.092.860/0001-96.

A empresa TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, apresentou seu inconformismo quanto à habilitação da empresa KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA no lote 03, isto porque, a seu entender, a habilitação da empresa foi equivocada, posto que, a empresa Recorrida deixou de atender as especificações solicitadas no edital.

“Ocorre que o fabricante Kanaflex possui 989 mm de diâmetro interno, ou seja, menor que 1000 mm exigidos no edital, não atendendo na íntegra a exigência de diâmetro interno igual ao diâmetro nominal.”

A empresa Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso administrativo argumentando que está de acordo com o edital, atendendo as especificações exigidas, tanto da norma NBR ISO 21.138-3 quanto da norma DNIT 094/2016.

II – DA ANÁLISE


Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



a) Em relação as informações técnicas fornecidas pela empresa KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA na fase da análise das propostas.

No momento da análise das informações técnicas dos tubos que seriam fornecidos pela empresa citada acima, a mesma forneceu uma tabela na qual o tubo de 1.000mm possui tanto o diâmetro nominal quanto o diâmetro interno indicado como 1.000mm conforme tabela abaixo.

Série DN/DI	Diâmetro Externo	Fornecimento em Barra
(mm)	(mm)	(m)
250	296,0	6
300	371,0	6
400	465,0	6
500	586,0	6
600	704,0	6
800	903,0	6
<u>1.000</u>	1.141,0	6
1.200	1.387,0	6

DN/DI: Diâmetro Nominal correspondente ao Diâmetro Interno
Os dados podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Ante o exposto, a empresa foi habilitada no processo de licitação por atender ao item 3 do edital que especifica:

TUBO 1.000 mm, PARA DRENAGEM EM POLIETILINO DE ALTA DENSIDADE, PAREDE EXTERNA ORUGADA, PAREDE INTERNA LISA, NÃO PERFURADO, DIAMETRO NOMINAL DE 1.000MM tubo extrudado parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união de ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo, **diâmetro nominal DN/DI 1.000MM (baseado no diâmetro interno)**.

b) Em relação ao RECURSO da empresa TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA.

A empresa acima afirma que a empresa vencedora possui tubos com diâmetro nominal de 989mm e apresenta uma tabela com as referências técnicas dos tubos:


Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



Quadro de medidas de referência								
Ø Nominal (mm)	Classe de Rigidez (KN/m²)	Medidas do Tubo		Medidas da Bolsa			Comprimento da barra	Comprimento útil da barra
		DE (mm)	DI (mm)	DE _b (mm)	DI _b (mm)	L _b (mm)	(m)	
250	4	296	254	315	298	140	6,03	5,89
300	4	370	318	395	373	160	6,04	5,88
400	4	465	400	495	469	170	6,07	5,90
500	4	587	503	621	592	200	6,07	5,87
600	4	706	606	740	711	240	6,07	5,83
800	4	900	796	965	902	350	6,08	5,73
1000	4	1138	989	1230	1146	480	6,10	5,62
1200	4	1385	1192	1495	1395	400	6,11	5,71

Tabela 2- Quadro de Medidas do Tubo KNTS Drain

A empresa argumenta ainda que a vencedora KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA retirou de circulação a tabela acima e passou a informar apenas que o diâmetro interno do tubo corresponde ao diâmetro nominal.

c) Em relação a CONTRARRAZÃO da empresa KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

A empresa passa a informar que os tubos a serem fornecidos referentes ao lote 03 da licitação **possuem 989mm de diâmetro interno**, confirmando a informação da tabela de referências técnicas fornecida através da empresa TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA. A empresa, no entanto, argumenta que seus produtos se enquadram na norma brasileira NBR 21138.

III – DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, tendo em vista as razões de fato e de direito abordadas, concluímos procedente o recurso da empresa TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA, reformulando a aprovação da empresa KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA para o lote 3 pelo desatendimento ao edital por não possuir diâmetro interno de 1.000MM.

Ribas do Rio Pardo, 12 de julho de 2024.

Bruno Alves dos Santos
Bruno Alves dos Santos
Diretor de Departamento de Obras
Portaria SEGOV nº 824/2023

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br