



PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Comunicação Interna n. 746/2023/INFRA 06 de dezembro de 2023.

Ref. ao PROCESSO LICITATÓRIO N. 143/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N. 038/2023.

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA FUTURA E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Após a publicação do edital de licitação Pregão Eletrônico n. 038/2023 para aquisição de materiais de iluminação pública, sobrevieram 3 (três) impugnações e 3 (três) pedidos de esclarecimentos acerca dos itens relativos à iluminação de LED, sendo **os itens 7, 8, 9, 14, 15 e 16**.

Em contato com o Núcleo de Planejamento e com profissionais técnicos para análise das impugnações e apresentação das respostas, concluiu-se que, na verdade, as especificações técnicas dos itens supramencionados, efetivamente, não atendem as necessidades da Administração Pública Municipal, contendo temperatura de cor acima do ideal, tensão inadequada, falta do SELO PROCEL, além de, encontrar-se a especificação conflitante e confusa, não por menos, refletiram em 03 pedidos de esclarecimentos e 03 impugnações acerca dos mesmos itens e pontos.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

3



PREFEITURA MUNICIPAL
**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

A empresa Zagonel Tecnologia Eficiente questionou a temperatura da cor e a tensão que foram exigidas, alegando que não se trata de especificação adequada para a iluminação pública.

Não obstante, a empresa Demape Energia Solar e Iluminação alertou acerca da falta de elementos indispensável na especificação, além de relatar a necessidade de se exigir o SELO PROCEL.

Já a empresa Fluxo Led também questionou sobre a temperatura da cor e potência, além de questionar o prazo fixado para entrega e a ausência de pedidos de laudos.

Todos os elementos acima mencionados nos fizeram observar a necessidade de se realizar uma análise mais aprofundada em relação aos itens relativos à iluminação de LED (**7, 8, 9, 14, 15 e 16**), por tratar-se de itens mais complexos e inovadores e que, sem dúvidas, precisam ser mais pesquisados, aprofundados e analisados na etapa de planejamento.

Por esta razão, identificando a falha cometida na etapa de planejamento em relação a especificação dos itens supramencionados, e observando que a licitação compõem-se de 17 itens que, exceto aqueles, encontram-se aptos para julgamento e contemplam eficiência e adequação a necessidade municipal, solicitamos deste Departamento de Licitação, através do pregoeiro, a REVOGAÇÃO PARCIAL DA LICITAÇÃO, em relação aos itens **7, 8, 9, 14, 15 e 16** que, abaixo identifica-se:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.
7 e 14	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA: 80W, TENSÃO: 120-277V, TEMPERATURA DA COR: 4000K, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, FATOR POTÊNCIA: 0.92, VIDA ÚTIL: 65000H, FLUXO LUMINOSO: 9600LM, NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP66, COMPRIMENTO: 40,5CM, LARGURA: 31CM, ALTURA: 8,5CM	1.000	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

3



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

8 e 15	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA: 120W, COR DA LUZ: BRANCO (6000K-6500K), VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V - 265V), FLUXO LUMINOSO: 12.000 LÚMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ: 120°, DIMENSÕES: 59 (A) X 21 (L)CM, DIÂMETRO DE ENCAIXE: 6,5 CM, PESO: 2200G, MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, VIDA ÚTIL: SUPERIOR A 50.000 HORAS	1.000	UN
9 e 16	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA: 150 W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO - 6000/6500K, LUMINOSIDADE: 13.500 LÚMENS (VARIAÇÃO 10%), ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 120°, MATERIAL: VIDRO E ALUMÍNIO, VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS, NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP66 - À PROVA D'ÁGUA, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V), DIMENSÕES: 87CM X 33CM X 8CM (COMPRIMENTO; LARGURA; ALTURA).	700	UN

Sendo somente o que havia para o momento.


ANTONIO CELSO R. DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Infraestrutura Pública

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br